



**МЧС РОССИИ**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

**Отдел надзорной деятельности Аскизского района**

ул. Красных Партизан, 51, с. Аскиз, 655700  
Телефон: 9-28-24

на № 24.10.2014 г. № 1129-2-8-17 от \_\_\_\_\_

Руководителям общеобразовательных  
учреждений Аскизского района

О направлении статьи

**Уважаемые коллеги!**

Направляем Вам для опубликования на сайтах образовательных учреждений статью «Электропроводка- причина пожаров».

О проделанной работе информировать территориальный ОНД (Аскизского района) УНД ГУ МЧС России по Республике Хакасия до **28.10.2014** года на электронный адрес [ogn1@mail.ru](mailto:ogn1@mail.ru), с указанием ссылки, где размещены статьи.

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

С уважением,

Начальник территориального отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (главный государственный инспектор Аскизского района по пожарному надзору) майор внутренней службы

К.А. Сагалаков

## Электропроводка- причина пожаров.

Анализируя причины пожаров в жилом секторе, можно сделать вывод, что в большинстве случаев их причиной является короткое замыкание в электропроводке. Стремительная электрификация жилых зданий обязывает более внимательно анализировать электроустановку (электропроводку, электроприборы, защитную и коммутационную аппаратуру) с точки зрения опасности возникновения пожара.

В большинстве случаев, перегрузка электрической сети в жилом секторе может возникнуть при использовании дополнительных обогревательных электроприборов в холодное время года, в период аварий в системе водяного отопления и т.п.

### Статистика

пожаров за 9 месяцев 2014 года, связанных с электрооборудованием на территории Аскизского района и Республики Хакасия:

	НП УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛ. ЭЛ. ОБОРУДОВАНИЯ								
	Количество пожаров			Прямой ущерб			Погибло людей ВСЕГО		
	2014	2013	%	2014	2013	%	2014	2013	%
Аскизский район	8	12	-33,33	189455	1559454	-87,85	1	2	-50,00
<b>Республика Хакасия</b>	<b>136</b>	<b>152</b>	<b>-10,53</b>	<b>6840761</b>	<b>2656565</b>	<b>2,58 р</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>-41,67</b>

Для того чтобы избежать пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования запрещается:

- эксплуатация неисправного электрооборудования;
- нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;
- не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электродури, электролампы накаливания);
- не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;
- не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;
- нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели;
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование;
- не накрывайте электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;
- не применяйте в качестве электросетей радио- и телефонные провода.

**Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких!**

**Если в доме случился пожар, немедленно звоните в пожарную охрану по телефону 01.**

ОНД Аскизского района  
Группа ПП ОПС РХ № 4